

IMMERGAS

L'Azienda: **IMMERGAS S.p.A.**
con sede in: Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia
in relazione agli apparecchi: **POMPE DI CALORE AD INVERTER SPLITTATE**

DICHIARA

in riferimento all'art. 1, c. 347 della Legge 296/2006 e s.m.i. (ECOBONUS), all'art. 119 del DL Rilancio n. 34/2020 e s.m.i. (SUPERBONUS 110%) e al D.I. 06/08/2020, che le **pompe di calore aria-acqua a inverter splittate** – della gamma **MAGIS PRO V2** e **MAGIS HERCULES PRO** – presentano, alla potenza nominale, valori di COP e di EER conformi a quelli previsti dall'Allegato F al Decreto "requisiti tecnici" 06/08/2020 e s.m.i., ridotti del 5%¹:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8

Brescello, 10 febbraio 2021

In fede

IMMERGAS S.p.A.



¹ Rif. Allegato F, punto 1, lett. a), Tabella 1, ed e) del Decreto 06/08/2020, recante "Requisiti tecnici ... - cd. Ecobonus".

