



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI CERTIFICAZIONE,  
RICERCA E VERIFICA – SEDE DI PIACENZA

Spettabile

**IMMERGAS SpA**

**Via Cisa Ligure, 95**

**42041 BRESCELLO (RE)**

**OGGETTO: Generatori di calore modulari modello *ARES CONDENSING 32 ErP, 50 ErP, 115 ErP***

Si fa riferimento alla richiesta della società **IMMERGAS S.p.A.** del 27/01/2016, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

**COSTRUTTORE: IMMERGAS SpA**

**MODELLO: ARES CONDENSING 32 ErP, 50 ErP, 115 ErP**

**MARCHIO DI FABBRICA: IMMERGAS SpA**

**DISEGNO D'ASSIEME: 26.038699/003 rev.003 - 26.038726/003 rev.003 del 27.04.2016**

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: c.s.

  
Il Tecnico Verificatore  
(Per. Ind. Franco POZZI)



Il Direttore INAIL UOT CVR  
(Dott. Ing. Casto DI GIROLAMO)

