

**KIT ALLACCIAIMENTO PARTE
GAS R32 TRIO PACK
COD. 3.031966**

**TRIO PACK R32 GAS
CONNECTION KIT
CODE 3.031966**

AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzione degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

DESCRIZIONE.


Utilizzando il presente kit è possibile effettuare l'allacciamento della linea frigorifera collegando il Trio Pack all'impianto predisposto.

I tubi sono coibentati per prevenire la condensa sugli stessi, prestare attenzione durante l'installazione a non danneggiarla.

INSTALLAZIONE.

Per quanto concerne l'allacciamento della linea frigorifera è necessario rispettare tutte le indicazioni contenute nel libretto istruzioni della motocondensante Audax Pro 4 - 6 - 9 V2.

Effettuare l'allacciamento al pavimento utilizzando le distanze riportate sulla dima di installazione dell'apparecchio.



Composizione kit:

| Q.tà | Descrizione |
|------|---|
| 1 | Tubo linea frigorifera allo stato liquido SAE 1/4" (LP) |
| 1 | Tubo linea frigorifera allo stato gassoso SAE 5/8" (GP) |

Kit composition:

| Q.ty | Description |
|------|---|
| 1 | Pipe for liquid state refrigerant SAE 1/4" (LP) |
| 1 | Pipe for gas state refrigerant SAE 5/8" (GP) |

DESCRIPTION.

Using the kit it is possible to connect the refrigerant circuit of the Trio Pack to the prearranged line. Pipes are insulated in order to prevent condensate formation; please pay attention not to damage the insulation during the installation.

INSTALLATION.

In order to connect the refrigerant line, please respect the indications reported in the Audax Pro 4 - 6 - 9 V2 condensing unit instruction booklet.

Make the connection to the floor using the distances reported in the appliance installation template.