

L'Azienda:  
con sede in:  
in relazione agli apparecchi:

**IMMERGAS S.p.A.**  
Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia  
CLIMATIZZATORI ARIA-ARIA AD INVERTER

## DICHIARA

in riferimento all'art. 1, c. 347 della Legge 296/2006 e s.m.i. (ECOBONUS 65%), all'art. 119 del DL Rilancio n. 34/2020 e s.m.i. (SUPERBONUS 110%) e al D.I. 06/08/2020 e s.m.i., che i **climatizzatori aria-aria a inverter** della gamma:

- GOTHA (monosplit),
- THOR (monosplit),
- MULTI (multisplit),

presentano, alla potenza nominale, valori di COP e di EER conformi a quelli previsti dall'Allegato F al Decreto "requisiti tecnici" 06/08/2020 e s.m.i., ridotti del 5% <sup>(1)</sup>:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER <sup>2</sup>
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9	3,4

Brescello, 2 aprile 2024



In fede  
**IMMERGAS S.p.A.**

<sup>1</sup> Rif. Allegato F, punto 1, lett. a), Tabella 1, ed e) del Decreto 06/08/2020, recante "Requisiti tecnici ... - cd. Ecobonus".

<sup>2</sup> La tabella riportata nell'Allegato F al D.I. 06/08/2020 accorpa, erroneamente, COP e EER; le temperature indicate per Ambiente esterno e Ambiente interno, infatti, sono riferite al funzionamento in riscaldamento e non a quello in raffrescamento. Nell'Allegato I al D.M. 19/02/2007 e s.m.i. (precedente rif. di legge), invece, erano riportate tabelle distinte per COP ed EER e per quest'ultimo il valore, rimasto invariato, era riferito ad una temperatura di 19°C; questa dichiarazione si basa su tale indicazione per attestare il rispetto del requisito di EER.

