

L'Azienda:
con sede in:
in relazione agli apparecchi:

IMMERGAS S.p.A.
Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia
CLIMATIZZATORI ARIA-ARIA AD INVERTER

DICHIARA

in riferimento all'art. 1, c. 347 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e al Decreto *requisiti tecnici* 06/08/2020 e s.m.i.,
che i **climatizzatori aria-aria a inverter** della gamma:

- MONO (monosplit),
- GOTHA (monosplit),
- THOR (monosplit),
- MULTI (multisplit),

presentano, alla potenza nominale, valori di COP e di EER conformi a quelli previsti dall'Allegato F al Decreto
"requisiti tecnici" 06/08/2020 e s.m.i., ridotti del 5% ⁽¹⁾:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER ²
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9	3,4

possono beneficiare della detrazione IRPEF-IRES "ECOBONUS" nei casi previsti.

Brescello, 2 marzo 2026


In fede
IMMERGAS S.p.A.

¹ Rif. Allegato F, punto 1, lett. a), Tabella 1, ed e) del Decreto 06/08/2020, recante "Requisiti tecnici ... - cd. Ecobonus".

² La tabella riportata nell'Allegato F al D.I. 06/08/2020 accorpa, erroneamente, COP e EER; le temperature indicate per Ambiente esterno e Ambiente interno, infatti, sono riferite al funzionamento in riscaldamento e non a quello in raffrescamento. Nell'Allegato I al D.M. 19/02/2007 e s.m.i. (precedente rif. di legge), invece, erano riportate tabelle distinte per COP ed EER e per quest'ultimo il valore, rimasto invariato, era riferito ad una temperatura di 19°C; questa dichiarazione si basa su tale indicazione per attestare il rispetto del requisito di EER.

