



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**  
**(EC - Declaration of Conformity)**



Dichiara che i seguenti prodotti:  
*Declares that the following products:*

**"FUMISTERIA SERIE VERDE":**

- 1) SISTEMA PER INTUBAMENTO RIGIDO Ø 80 mm**
- 2) SISTEMA PER INTUBAMENTO RIGIDO Ø 60 mm**

Designati come:  
*Classified as:*

**EN 14471 T120 H1 O W1 O10 I E L**

Sede di produzione:  
*Production place:*

**Pilastro di Gragnanino**  
**I - 29010 Gragnano Trebiense (PC)**

Sono fabbricati in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (89/106/EEC) e soddisfano i requisiti della norma EN 14471:2005.

La valutazione di conformità è stata eseguita in ottemperanza alla norma EN 14471 tab. ZA.

*Conform the EU Construction Products Directive (89/106/EEC) meeting the requirements as given in EN 14471:2005 (E).  
Evaluation of conformity has been done according to EN 14471 Table ZA.*

Il Certificato di controllo della produzione in fabbrica è stato emesso da KIWA GASTEC. Numero del certificato di controllo della produzione in fabbrica: 0063-CPD-8201/2, emesso il 02 ottobre 2009, con validità pari a 5 anni.

Consultare il sito [immergas.com](http://immergas.com) per essere sicuri di poter disporre della versione più aggiornata della Dichiarazione di Conformità.

Direzione R&S  
Immergas

Brescello, 15/04/2010





0063 CPD 8201/2

**IMMERGAS S.p.A.**  
via Cisa Ligure, 95  
I - 42041 Brescello (RE)

EN 14471:2005

**Resistenza al vento:** Il sistema non è adatto all'uso per esterno  
(fissaggio in conformità al manuale d'istruzione)  
*Resistance to wind load:* *system is not to be used outside; bracketing conform instruction*

**Dimensioni:** Consultare la documentazione tecnica IMMERGAS  
*Dimensioning:* *See technical documentation IMMERGAS*

**Resistenza al flusso:** Consultare la documentazione tecnica IMMERGAS  
*Flow resistance:* *See technical documentation IMMERGAS*

**Resistenza alla flessione:** Test positivo come richiesto da EN 14471 allegato ZA 1a  
*Flexural strenght:* *Passed test according to EN 14471 annex ZA 1a*

**Durata contro agenti chimici:** Test positivo come richiesto da EN 14471 allegato ZA 1a  
*Durability against chemicals:* *Passed test according to EN 14471 annex ZA 1a*

**Durata all' esposizione UV:** Sistema non idoneo per installazioni esterne  
*Durability against UV:* *Non outdoor installation*

**Durata contro carico termico:** Test positivo come richiesto da EN 14471 allegato ZA 1a  
*Durability against thermal load:* *Passed test according to EN 14471 annex ZA 1a*

**Reazione al fuoco:** In conformità alla EN 13501-1 **Classe E**  
*Reaction to fire:* *According to EN 13501-1* *Class E*

**Resistenza al flusso dei terminali:** Consultare la documentazione tecnica IMMERGAS  
*Flow resistance of terminals:* *See technical documentation IMMERGAS*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ